

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» октября 2024 г., 64240061000215660195

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» октября 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2409/123-64/1409-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 28

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» октября 2024 г., № 2409/123-64/1409-В/РВП, учетный номер проверки 64240061000215660195.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Казакова Елена Геннадьевна – начальник отделения по Октябрьскому и Фрунзенскому районам г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)

2. Павлова Юлия Олеговна – инспектор отделения по Волжскому и Кировскому районам г. Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)

3. Московченко Данила Олегович – инспектор отделения по Волжскому и Кировскому районам города Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления - государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Саратовская, г Саратов, проезд Весенний, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 189" ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА ИНН 6454049618, адрес регистрации юридического лица: 410017, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, САРАТОВ, ВЕСЕННИЙ ПРОЕЗД, 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «15» октября 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «17» октября 2024 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

24 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)



**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. - не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию класса функциональной пожарной опасностью Ф 1.1 (детский сад), что является нарушением п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1, п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (внесено изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 года № 89 с 14.08.2020 года); Место выявления нарушения: г. САРАТОВ, Весенний проезд, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 17.03.2025
2. - на объекте защиты на 2-м этаже (группа «Почемучка») для отделки потолка применены материалы (натяжной потолок) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 1 (Г 1, В 1, Д 2, Т 2, РП 1), что является нарушением п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 3 п. 29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года). Место выявления нарушения: г. САРАТОВ, Весенний проезд, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 17.03.2025
3. - ширина горизонтального участка путей эвакуации из группы «Веснушки» в коридор 2-го этажа (правое крыло здания), по которому могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м. (фактическая ширина в свету 64 см.), что является нарушением п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 5.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Место выявления нарушения: г. САРАТОВ, Весенний проезд, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 17.03.2025
4. - для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения здания по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные клапаны, что является нарушением п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 85, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7.7 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», раздел 6 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; Место выявления нарушения: г. САРАТОВ, Весенний проезд, д. 4  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
 17.03.2025
5. - ширина дверных проемов путей эвакуации на 1-м этаже левого и правого крыла объекта защиты менее 0,8 м. (фактическая ширина 70 см.), что является нарушением п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП



1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. САРАТОВ, Весенний проезд, д. 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

17.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным и соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения по Волжскому и Кировскому районам г. Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору) Павлова Юлия Олеговна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)



подпись

Павлова Юлия Олеговна - Инспектор отделения по Волжскому и Кировскому районам г. Саратова отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору), телефон: 88-8452-50-61-92, e-mail: pavlova.yuo@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*И.о. зав. структурного подразделения Кривошубельмова А.Ю., Офицер*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного лица с предписанием)

17.10.2024 г. *Кривошубельмова А.Ю.*

«  » часов «  » минут «  1  » 20   г. *Юлдаш*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

