



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 711

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 189»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Октябрьского района г. Саратова

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – заместителя главного государственного инспектора

города Саратова

по пожарному надзору № 711

(наименование органа ГПН)

от « 20 » августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 26 » августа 2021 г. по 16 ч 40 мин. « 10 » сентября 2021 г.

проведена плановая, выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову Пивоварцевым Вадимом Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 189» Октябрьского района г. Саратова (МДОУ «Детский сад № 189» Октябрьского района г. Саратова), г. Саратов, Весенний проезд, д.4

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МДОУ «Детский сад № 189» Рускиной Гюзаль Ахмяджановной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)



1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки</p>	<p>п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")</p>	01.08.2022	
2	<p>на объекте защиты на 2-м этаже (старшая группа) для отделки потолка применены материалы (натяжной потолок) с более высоким классом пожарной опасности материалов, чем КМ 1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.</p>	01.08.2022	
3	<p>дверь, ведущая из коридора 1 этажа (правое крыло здания) на лестничную клетку, открываются не по направлению эвакуации</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	
4	<p>ширина горизонтального участка путей эвакуации в коридоре 1-го этажа, по которому могут эвакуироваться более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина в свету – 1,04м.)</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	
5	<p>ширина горизонтального участка путей эвакуации из младшей группы в коридор 1-го этажа (правое крыло здания), по которому могут эвакуироваться более 15</p>	<p>п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 1.131302020 «Системы</p>	01.08.2022	



	человек, менее 1,2 м (фактическая ширина в свету – 82см.)	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
6	на путях эвакуации в коридоре 1-го этажа и лестничных клетках для отделки стен применены материалы (деревянные панели) с неизвестным классом пожарной опасности материалов	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 134, табл. 3, 28,29 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.08.2022	
7	двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.08.2022	
8	предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок, не выделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (установлена деревянная дверь)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6, п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» внесено Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020)	01.08.2022	
9	не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (детский сад)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» внесено Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020)	01.08.2022	
10	ширина проезда для пожарной техники к объекту защиты составляет менее 3,5м. (фактическая ширина составляет – 2,65м.)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6 СП	01.08.2022	



		4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» внесено Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 с 14.08.2020	
11	для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещении здания по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные клапаны	п.1. ч. 2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 81, ст. 85, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; раздел 7.7 СП 484.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; раздел 6 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший решение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову Пивоварцев В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» сентября 2021г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

«10» сентября 2021г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

Заведующий Рускина Гюзьяль Ахмяджановна

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)